Порядок

действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории Мирного

1. Обшие положения

Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории Мирного (далее – Порядок) разработан в целях оперативного реагирования на аварийные ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории Мирного и распространяется на предприятия, эксплуатирующие и обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие коммунальные услуги населению, учреждениям культуры, образования и другим объектам социального назначения на территории Мирного (далее – Жилищно-коммунальные предприятия):

МУП «ЖЭУ»;

МУП «Мирнинская ЖКК»;

МУП МГЭС:

Мирнинский филиал ООО «Архангельскоблгаз»;

ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Архангельской области.

2. Порядок ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства на территории Мирного

2.1. При возникновении аварийных ситуаций на объектах и (или) сетях тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения и водоотведения (далее – Объектах и (или) сетях) руководители вышеуказанных предприятий:

немедленно информируют главу администрации Мирного через оперативного дежурного ЕДДС Мирного по телефону 5-03-90;

при необходимости, в течение одного часа в рабочее время и трех часов в нерабочее время, оповещают телефонограммой о месте повреждения представителей коммунальных и других предприятий, имеющих отношение к месту аварии, для согласования работ по устранению возникшей аварии.

- 2.2. Дежурно-диспетчерские службы предприятий организуют взаимодействие по жизнеобеспечению населения Мирного в повседневной деятельности и аварийных ситуациях в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
- 2.3. Руководители Жилищно-коммунальных предприятий при получении телефонограммы немедленно направляют своего представителя на место аварии.
- 2.4. После обнаружения аварии руководители жилищно-коммунальных предприятий немедленно организуют работы на Объектах и (или) сетях по ликвидации последствий аварийной ситуации и сообщают о принятых мерах главе администрации Мирного и оперативному дежурному ЕДДС Мирного.
- 2.5. Если для устранения аварии возникнет необходимость в привлечении дополнительного количества специалистов, специализированной техники, оборудования и материалов, то руководство предприятия или аварийная служба предприятия, на котором произошла авария, сообщает об этом оперативному дежурному ЕДДС Мирного и в аварийные службы других предприятий. Последние обязаны в минимальный срок предоставить в распоряжение предприятия, на котором произошла авария, необходимую технику и специалистов.
- 2.6. Руководство предприятия, на котором произошла авария, обязано постоянно информировать главу администрации Мирного через оперативного дежурного ЕДДС Мирного о ходе работ по ликвидации аварии и ее последствиях.

- 2.7. При возникновении техногенных аварий и стихийных бедствий, угрожающих системам жизнеобеспечения Мирного, и в случае, когда объявлена чрезвычайная ситуация, аварийные службы всех предприятий переходят в непосредственное подчинение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного и действуют под ее руководством.
- 2.8. Порядок проведения земляных работ при ликвидации аварийных ситуаций определяется нормативным правовым актом муниципального образования «Мирный».
- 2.9. При аварийных ситуациях на Объектах и (или) сетях отключение Объектов и (или) сетей производит их владелец. Самовольное отключение и включение Объектов и (или) сетей для ликвидации повреждения (аварии) потребителем не допускается.
- 2.10. После ликвидации повреждения (аварии) руководитель Жилищнокоммунального предприятия ставит в известность оперативного дежурного ЕДДС Мирного, дежурно-диспетчерскую службу предприятия и осуществляет подключение восстановленных Объектов и (или) сетей.
- 2.11. Сроки проведения работ по ликвидации аварии на Объектах и (или) сетях с отключением потребителей от электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения согласовываются с главой администрации Мирного и не должны превышать 24 часов.
- 2.12. При длительном устранения аварии (более 24 часов) руководитель предприятия, на котором произошла авария, производит оповещение населения, в том числе через средства массовой информации.